

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, г. Барнаул, ул. Влетная, 2и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru
Отделение по Железнодорожному району ТО НД № 1 УНД и ПР
656031, г. Барнаул, ул. Н.Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72,
E-mail: barn-ond6@sibirrc.mchs.ru, 623078gpn@mail.ru

Предписание № 86/1/38

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23»
общеразвивающего вида*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

в лице заведующего Лова Анастасии Николаевны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Железнодорожного
района г. Барнаула № 86 от 02.03.2016 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
«10» ч.«00» м. по «11» ч.«00» м. «22» марта 2016 года и с «10» ч.«00» м. по «11» ч.«00» м. «30»
марта 2016 года проведена проверка старшим инспектором отделения по Железнодорожному
району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Скворцовым Дмитрием
Сергеевичем здания, помещений и прилегающей территории МБДОУ «Детский сад № 23» по
адресу: г. Барнаул, пр-г Социалистический, 124а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 23» Лова А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обозначен указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.55 Правил Противопожарного Режима	01.06.2016	
2.	Допущена эксплуатация электросветильника, установленного в здании хозяйственного блока, со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.42в Правил Противопожарного Режима	01.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отделения
(должность государственного инспектора)
по Железнодорожному району
ТО ИД № 1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю

Скворцов Д.С.
(фамилия, инициалы)

" 30 " марта 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующий МБДОУ «Д/с № 23»
(должность)

Лова А.Н.
(фамилия, инициалы)

" 30 " марта 20 16 г.