

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72, E-mail: 623078gpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 24/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 23» общеразвивающего вида

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

в лице заведующего Манаевой Юлии Сергеевны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 24 от 12.02.2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» ч. «00» м. по «10» ч. «00» м. «20» февраля 2021 года и с «09» ч. «00» м. по «10» ч. «00» м. «11» марта 2021 года проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Токтоновой Кристиной Александровной здания, помещений и территории МБДОУ «Детский сад № 23» по адресу: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 124а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 23» Манаевой Юлией Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	п. 54 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не проводится ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021	
3.	Не разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму, в соответствии с нормативными документами	п. 51, п. 52, п. 53, п. 54 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645	01.11.2021	
4.	На объекте защиты отсутствует	п. 25 Правил	01.11.2021	

	документация, подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (ковровое покрытие), а также для потолка музыкального зала (натяжной потолок).	Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
5.	Руководителем организации не обеспечено на входных дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 12 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021	
6.	В подвальном помещении допущено хранение горючих материалов, мебели.	п. 16 «б» Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021	
7.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (дымовые пожарные извещатели, смонтированные в тамбуре ясельной группы № 6, закрыты транспортировочными пластиковыми колпачками).	п. 54 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021	
8.	В помещении тамбура выхода из пищеблока не смонтирована система автоматической пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; п. А4 приложение А СП 5.13130.2009	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР

(должность государственного инспектора)

по Железнодорожному району


ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ

МЧС России по Алтайскому краю

Токтонова К.А.

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующий МБДОУ

«Детский сад № 23»

(должность)

Манаева Ю.С.

(фамилия, инициалы)

« 11 » марта 20 21 г.